




MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

EDITAL

Eng.º José Duarte de Sousa e Rocha, Presidente da Câmara Municipal de Castelo de Paiva,

A Câmara Municipal, em cumprimento do n.º 1, do artigo 17º, do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, na sua redação atual, vem **publicitar** o resultado do **CONTROLO ANALÍTICO DA QUALIDADE DA ÁGUA** relativa ao 1º trimestre de 2023.

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos e do costume.

E eu, , Dr. Adão Santos, Diretor do Departamento Técnico das Obras Municipais e Ambiente, o subscrevo.

Castelo de Paiva, 09 de maio de 2023

O Presidente da Câmara Municipal,



(José Rocha, Eng.º)



MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO¹ DO CONCELHO DE CASTELO DE PAIVA

EDITAL n.º 63

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, na sua redação atual, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

1º TRIMESTRE 2023
1 Janeiro a
31 de março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, de 27 de agosto, na sua redação atual	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Controlo Rotina 1								
Escherichia coli (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	23	23	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	1	1	96%	23	23	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,4	1,3	---	---	23	23	100%
Controlo Rotina 2								
Enterococos (N/100 mL)	0	---	0	0	100%	12	12	100%
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	Sem alteração anormal	<1	3	---	---	12	12	100%
Número de colónias a 37 ºC (N/ml)	Sem alteração anormal	<1	1	---	---	12	12	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	130	230	0	100%	12	12	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	3,8	0	100%	12	12	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	6,9	8,1	0	100%	12	12	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	<50	102	1	90%	10	10	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	---	0	0	100%	5	5	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<0,5	<15	0	100%	5	5	100%
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	---	<10	0	100%	3	3	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	---	1,4	0	100%	1	1	100%
Cheiro a 25ºC (Factor de diluição)	3	---	<1	0	100%	12	12	100%
Sabor a 25ºC (Factor de diluição)	3	---	<1	0	100%	12	12	100%
Turvação (NTU)	4	<0,5	0,94	0	100%	12	12	100%
Controlo de Inspeção								
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	<0,02	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	<50	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	---	<10	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10	---	<3	---	---	1	1	100%
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	<0,003	0	100%	1	1	100%
Cloratos (mg/L)	0,7	---	0,057	0	100%	1	1	100%
Cloritos (mg/L)	0,7	---	0,384	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO3)	10,0	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	22	---	---	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	10	---	<3	---	---	1	1	100%
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	<0,3	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	---	<2	0	100%	1	1	100%
1-2 Diclороetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	---	55	---	---	1	1	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	<1	---	---	1	1	100%
Mercurio(µg/L Hg)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	<5	---	---	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos- HAP (µg/L):	0,10	---	<0,01	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	<0,01	---	---	1	1	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	<0,01	---	---	1	1	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	<0,01	---	---	1	1	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	<0,01	---	---	1	1	---
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroeteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	30	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio(µg/L)	---	---	20	---	---	1	1	100%
Bromofórmio(µg/L)	---	---	<3	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano(µg/L)	---	---	7	---	---	1	1	100%
Dibromodiclorometano(µg/L)	---	---	3	---	---	1	1	100%
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO4)	250	---	---	---	---	---	---	---
Alfa total (Bq/l)	<0,05	---	---	---	---	---	---	---
Dose Indicativa (mSv/ano)	<0,10	---	---	---	---	---	---	---
Radão (Bq/l)	500	---	---	---	---	---	---	---
Pesticidas - total (µg/L):	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Bentazona (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Clorpirrifos (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Dimetoato (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Diurão (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Dimetenamida-P (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
MCPA (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Metribuzina (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Metolaclo (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Terbutilazina (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Ometoato (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Imidaclopride (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Simazina (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Desetilsimazina (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Sistema Central, Sistema de Seixo, Sistema de Almansor, Sistema de Moinho, Sistema de M6, Sistema de Glide, Sistema de Vilar de Eirigo (fontanário origem única de água) e Sistema de Nogueira (fontanário origem única de água).

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): não foi possível identificar a causa do incumprimento detetado no Sistema Central, relativo ao parâmetro de Bactérias Coliformes, já que as análises posteriores revelaram que a situação estava normalizada.

O Presidente da Câmara Municipal: Eng.º José Rocha

Data da publicação: 09/05/2023



Resumo do Controlo Analítico da Qualidade da Água
Zona de abastecimento "Sistema Central"
(Abrange todas as freguesias do Concelho)
1º Trimestre de 2023

2

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, de 27 de agosto, na sua redação atual	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Controlo Rotina 1								
Escherichia coli (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	12	12	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	1	1	92%	12	12	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,5	1,3	---	---	12	12	100%
Controlo Rotina 2								
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	<1	1	---	---	5	5	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	<1	---	---	5	5	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	130	150	0	100%	5	5	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	3,8	0	100%	5	5	100%
pH (Unidades pH)	≥8,5 e ≤9	7,9	8,1	0	100%	5	5	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	<50	102	1	80%	5	5	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	---	0	0	100%	5	5	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	---	0	0	100%	5	5	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	<1	0	100%	5	5	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	<1	0	100%	5	5	100%
Turvação (NTU)	4	<0,5	0,64	0	100%	5	5	100%
Controlo de Inspeção								
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	<0,02	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	<50	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	---	<10	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Cloratos (mg/L)	0,7	---	0,057	0	100%	1	1	100%
Cloritos (mg/L)	0,7	---	0,384	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	22	---	---	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	10	---	<3	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	<0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	---	55	---	---	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	---	1,4	0	100%	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	---	<15	0	100%	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	<1	---	---	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	---	<5	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	---	<2	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos- HAP (µg/L):	0,10	---	<0,01	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	<0,01	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	<0,01	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	<0,01	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	<0,01	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	30	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio(µg/L)	---	---	20	0	100%	1	1	100%
Bromofórmio(µg/L)	---	---	<3	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano(µg/L)	---	---	7	---	---	1	1	100%
Dibromodiorometano(µg/L)	---	---	3	---	---	1	1	100%
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): não foi possível identificar a causa do incumprimento detetado no Sistema Central, relativo ao parâmetro de Bactérias Coliformes, já que a análise posterior revelou que a situação estava normalizada.								
O presidente da Câmara Municipal: Eng.º José Rocha						Data da publicação: 09/05/2023		



Resumo do Controlo Analítico da Qualidade da Água
Zona de abastecimento "Sistema da M6" - Freguesia de Real
1º Trimestre de 2023

2

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, de 27 de agosto, na sua redação atual	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Controlo Rotina 1								
Escherichia coli (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,7	1	---	---	2	2	100%
Controlo Rotina 2								
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	<1	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	1	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	180	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	---	<3	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	7,2	0	100%	1	1	100%
Chelro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	<1	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	---	0,61	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	---	<50	0	100%	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	---	<15	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/L As)	10	---	<3	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	---	<10	0	100%	1	1	100%
Controlo de Inspeção								
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	---	---	---
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO3)	10,0	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
1-2 Dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	---	---	---	---	---	---	---
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio(µg/L Hg)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos- HAP (µg/L):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodichlorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromodichlorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO4)	250	---	---	---	---	---	---	---
Alfa total (Bq/l)	<0,05	---	---	---	---	---	---	---
Dose indicativa (mSv/ano)	<0,10	---	---	---	---	---	---	---
Radão (Bq/l)	500	---	---	---	---	---	---	---
Pesticidas - total (µg/L):	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Bentazona (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Clorpirifos (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Dimetoato (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Diurão (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Dimetenamida-P (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
MCPA (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Metribuzina (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Metolaclo (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Terbutilazina (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Ometoato (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Imidaclopride (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Simazina (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Desetilsimazina (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Nada a registar.

O presidente da Câmara Municipal: Eng.º José Rocha

Data da publicação: 09/05/2023



Resumo do Controlo Analítico da Qualidade da Água
Zona de abastecimento "Sistema do Seixo" - Freguesia de Real
1º Trimestre de 2023

2

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, de 27 de agosto, na sua redação atual	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Controlo Rotina 1								
Escherichia coli (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	---	0,6	---	---	1	1	100%
Controlo Rotina 2								
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	1	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	<1	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	140	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	---	<3	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	7,9	0	100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	<1	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	---	<50	0	100%	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	---	<0,5	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	<1	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	---	<0,5	0	100%	1	1	100%
Controlo de Inspeção								
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	---	---	---
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO3)	10,0	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	---	---	---	---	---	---	---
1-2 Dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	---	---	---	---	---	---	---
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio(µg/L Hg)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos- HAP (µg/L):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodiclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromodiclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO4)	250	---	---	---	---	---	---	---
Alfa total (Bq/l)	<0,05	---	---	---	---	---	---	---
Dose Indicativa (mSv/ano)	<0,10	---	---	---	---	---	---	---
Radão (Bq/l)	500	---	---	---	---	---	---	---
Pesticidas - total (µg/L):	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Bentazona (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Clorpirifos (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Dimetoato (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Diurão (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Dimetenamida-P (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
MCPA (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Metribuzina (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Metolaclo (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Terbutilazina (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Ometoato (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Imidaclopride (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Simazina (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Desetilsimazina (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Nada a registar.

O presidente da Câmara Municipal: Eng.º José Rocha

Data da publicação: 09/05/2023



Resumo do Controlo Analítico da Qualidade da Água
Zona de abastecimento "Sistema do Gilde" - Freguesia de Real
1º Trimestre de 2023

2

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, de 27 de agosto, na sua redação atual	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Controlo Rotina 1								
Escherichia coli (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,5	0,9	---	---	2	2	100%
Controlo Rotina 2								
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	3	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	<1	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	210	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	---	<2	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	7,2	0	100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	<1	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	---	<50	0	100%	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	---	<15	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	<1	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	---	0,94	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	---	<10	0	100%	1	1	100%
Controlo de Inspeção								
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	---	---	---
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO3)	10,0	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
1-2 Dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	---	---	---	---	---	---	---
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio(µg/L Hg)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos- HAP (µg/L):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodiclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromodiclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO4)	250	---	---	---	---	---	---	---
Alfa total (Bq/l)	<0,05	---	---	---	---	---	---	---
Dose indicativa (mSv/ano)	<0,10	---	---	---	---	---	---	---
Radão (Bq/l)	500	---	---	---	---	---	---	---
Pesticidas - total (µg/L):	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Bentazona (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Clorpirifos (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Desetiltterbutilazina (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Dimetoato (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Diurão (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Dimetenamida-P (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
MCPA (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Metribuzina (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Metolaclo (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Terbutilazina (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Ometoato (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Imidaclopride (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Simazina (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Desetilsimazina (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Nada a registar.								
O presidente da Câmara Municipal: Eng.º José Rocha						Data da publicação: 09/05/2023		



Resumo do Controlo Analítico da Qualidade da Água
Zona de abastecimento "Sistema do Moinho" - Freguesia de Real
1º Trimestre de 2023

2

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, de 27 de agosto, na sua redação atual	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Controlo Rotina 1								
Escherichia coli (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,6	0,8	---	---	2	2	100%
Controlo Rotina 2								
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	Sem alteração anormal	---	<1	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 ºC (N/ml)	Sem alteração anormal	---	<1	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	---	180	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	---	<2	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	7,1	0	100%	1	1	100%
Cheiro a 25ºC (Factor de diluição)	3	---	<1	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	---	<50	0	100%	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	---	<15	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25ºC (Factor de diluição)	3	---	<1	0	100%	1	1	100%
Turbidez (NTU)	4	---	0,72	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	---	<10	0	100%	1	1	100%
Controlo de Inspeção								
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	---	---	---
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO3)	10,0	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	---	---	---	---	---	---	---
1-2 Dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	---	---	---	---	---	---	---
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio(µg/L Hg)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos- HAP (µg/L):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodiclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO4)	250	---	---	---	---	---	---	---
Alfa total (Bq/l)	<0,05	---	---	---	---	---	---	---
Dose indicativa (mSv/ano)	<0,10	---	---	---	---	---	---	---
Radão (Bq/l)	500	---	---	---	---	---	---	---
Pesticidas - total (µg/L):	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Bentazona (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Clorpirifós (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Dimetoato (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Diurão (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Dimetenamida-P (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
MCPA (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Metribuzina (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Metolacloz (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Terbutilazina (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Ometoato (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Imidaclopride (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Simazina (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Desetilterbutilazina (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Nada a registar.								
O presidente da Câmara Municipal: Eng.º José Rocha						Data da publicação: 09/05/2023		

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, de 27 de agosto, na sua redação atual	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Controlo Rotina 1								
Escherichia coli (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	---	0,4	---	---	1	1	100%
Controlo Rotina 2								
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	<1	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	<1	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	140	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	---	<3	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	7,8	0	100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	<1	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	---	<0,5	0	100%	1	1	100%
Controlo de Inspeção								
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	---	---	---
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO3)	10,0	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
1-2 Diclouroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	---	---	---	---	---	---	---
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio(µg/L Hg)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos- HAP (µg/L):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L):	10	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00
Tetracloroeteno (µg/L)	---	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00
Tricloroeteno (µg/L)	---	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00
Bromodiclorometano(µg/L)	---	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00
Dibromodiclorometano(µg/L)	---	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00
Sulfatos (mg/L SO4)	250	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00
Alfa total (Bq/l)	<0,05	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00
Dose Indicativa (mSv/ano)	<0,10	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00
Radão (Bq/l)	500	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00
Pesticidas - total (µg/L):	0,5	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00
Bentazona (µg/L)	0,10	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00
Clorpirifos (µg/L)	0,10	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00
Dimetoato (µg/L)	0,10	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00
Diurão (µg/L)	0,10	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00
Dimetenamida-P (µg/L)		---	---	---				
MCPA (µg/L)	0,10	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00
Metribuzina (µg/L)		---	---	---				
Metolaclo (µg/L)	0,10	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00
Terbutilazina (µg/L)	0,10	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00
Ometoato (µg/L)	0,10	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00
Imidaclopride (µg/L)	0,10	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00
Simazina (µg/L)	0,10	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00
Desetilsimazina (µg/L)	---	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Nada a registar.

O presidente da Câmara Municipal: Eng.º José Rocha

Data da publicação: 09/05/2023



Resumo do Controlo Analítico da Qualidade da Água
Zona de abastecimento “Sistema de Vilar de Eirigo” - União de Freguesias de Sobrado e Bairros
1º Trimestre de 2023

2

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, de 27 de agosto, na sua redação atual	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Controlo Rotina 1								
Escherichia coli (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	---	0,8	---	---	1	1	100%
Controlo Rotina 2								
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	<1	---	---	1	1	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	<1	---	---	1	1	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	140	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Car (mg/L PtCo)	20	---	<2	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	6,9	0	100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	<1	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	---	<0,5	0	100%	1	1	100%
Controlo de Inspeção								
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	---	---	---
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10,0	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	---	---	---	---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	---	---	---
1-2 Dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	---	---	---	---	---	---	---
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio(µg/L Hg)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos- HAP (µg/L):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodiclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	---	---	---	---	---	---	---
Alfa total (Bq/l)	<0,05	---	---	---	---	---	---	---
Dose indicativa (mSv/ano)	<0,10	---	---	---	---	---	---	---
Radão (Bq/l)	500	---	---	---	---	---	---	---
Pesticidas - total (µg/L):	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Bentazona (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Clorpirifos (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Dimetoato (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Diurão (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Dimetenamida-P (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
MCPA (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Metribuzina (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Metolaclo (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Terbutilazina (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Ometoato (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Imidaclopride (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Simazina (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Desetilterbutilazina (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Nada a registar.								
O presidente da Câmara Municipal: Eng.º José Rocha						Data da publicação: 09/05/2023		



Resumo do Controlo Analítico da Qualidade da Água
Zona de abastecimento "Sistema de Nogueira" - União de Freguesias de Raiva, Pedorido e Paraíso
1º Trimestre de 2023

2

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, de 27 de agosto, na sua redação atual	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Controlo Rotina 1								
Escherichia coli (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,7	0,8	---	---	2	2	100%
Controlo Rotina 2								
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	<1	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	1	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	230	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	---	<2	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	7,5	0	100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	<1	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	---	<0,5	0	100%	1	1	100%
Controlo de Inspeção								
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	---	---	---
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO3)	10,0	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	---	---	---	---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	---	---	---
1-2 Dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	---	---	---	---	---	---	---
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio(µg/L Hg)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos- HAP (µg/L):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodiclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromodiclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO4)	250	---	---	---	---	---	---	---
Alfa total (Bq/l)	<0,05	---	---	---	---	---	---	---
Dose indicativa (mSv/ano)	<0,10	---	---	---	---	---	---	---
Radão (Bq/l)	500	---	---	---	---	---	---	---
Pesticidas - total (µg/L):	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Bentazona (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Clorpirifos (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Dimetoato (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Diurão (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Dimetenamida-P (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
MCPA (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Metribuzina (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Metolaclo (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Terbutilazina (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Ometoato (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Imidaclopride (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Simazina (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Desetilterbutilazina (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Nada a registar.

O presidente da Câmara Municipal: Eng.º José Rocha

Data da publicação: 09/05/2023