




MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

EDITAL

Dr. Gonçalo Fernando da Rocha de Jesus, Presidente da Câmara Municipal de Castelo de Paiva,

A Câmara Municipal, em cumprimento do n.º 1, do artigo 17º, do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, na sua redação atual, vem **publicitar** o resultado do **CONTROLO ANALÍTICO DA QUALIDADE DA ÁGUA** relativa ao 2º trimestre de 2019.

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos e do costume.

E eu, , Dr. Adão Santos, Diretor de Departamento, o subscrevo.

Castelo de Paiva, 27 de agosto de 2019

O Presidente da Câmara Municipal,



(Gonçalo Rocha)

2º TRIMESTRE 2019
1 abril a
30 junho

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Sistema Central, Sistema de Selxo, Sistema de Almansôr, Sistema de Molinho, Sistema de M6, Sistema de Gilde, Sistema de Villar de Eirigo (fontanário origem única de água), Sistema de Nogueira (fontanário origem única de água)

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): não foi possível identificar a causa do incumprimento detetado no Sistema Central relativo às bactérias coliformes já que a análise posterior revelou que a situação estava normalizada

Data da publicação: 27/08/2019



Resumo do Controlo Analítico da Qualidade da Água
Zona de abastecimento "Sistema Central"
(Abrange todas as freguesias do Concelho)
2º Trimestre de 2019

A

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, de 27 de agosto, na sua redação atual	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Controlo Rotina 1								
Escherichia coli (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	12	12	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	1	1	92%	12	12	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,3	0,8	---	---	12	12	100%
Controlo Rotina 2								
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	<1	---	---	5	5	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	<1	15	---	---	5	5	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	1,60E+02	1,80E+02	0	100%	5	5	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	2,2	0	100%	5	5	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7,7	8	0	100%	5	5	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	---	<50	0	100%	5	5	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	---	0	0	100%	5	5	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	---	0	0	100%	5	5	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	<1	0	100%	5	5	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	<1	0	100%	5	5	100%
Turvação (NTU)	4	---	<0,5	0	100%	5	5	100%
Controlo de Inspeção								
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	<0,02	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	<30	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	---	<0,02	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	<0,005	0	100%	1	1	100%
Cloratos (mg/L)	0,7	---	0,096	0	100%	1	1	100%
Cloritos (mg/L)	0,7	---	0,325	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	23	---	---	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	10	---	<2	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	0,004	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	---	63	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	---	<1	0	100%	5	5	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	---	<15	0	100%	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	1,3	---	---	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	---	<5	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	---	<2	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos- HAP (µg/L):	0,10	---	<0,01	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	<0,01	0	100%	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	<0,01	0	100%	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	<0,01	0	100%	1	1	100%
Indeno[1,2,3-cd]pireno(µg/L)	---	---	<0,01	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	41	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio(µg/L)	---	---	31	0	100%	1	1	100%
Bromofórmio(µg/L)	---	---	<0,5	0	100%	1	1	100%
Bromodiclorometano(µg/L)	---	---	7,1	0	100%	1	1	100%
Dibromoclorometano(µg/L)	---	---	2,9	0	100%	1	1	100%
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): não foi possível identificar a causa do incumprimento detetado relativo às bactérias coliformes já que a análise posterior revelou que a situação estava normalizada								
						Data da publicação: 27/08/2019		



4

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Controlo Rotina 1								
Escherichia coli (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	---	1	---	---	1	1	100%
Controlo Rotina 2								
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	<1	---	#VALOR!	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	3	---	#VALOR!	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	1,80E+02	---	#VALOR!	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	---	0	---	#VALOR!	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	---	<2	---	#VALOR!	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	6,8	---	#VALOR!	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	<1	---	#VALOR!	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	<1	---	#VALOR!	1	1	100%
Turbidez (NTU)	4	---	<0,5	---	#VALOR!	1	1	100%
Controlo de Inspeção								
Alumínio (µg/L Al)	200	---	<30	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	---	<0,02	0	100%	1	1	100%
Antimônio (µg/L Sb)	5,0	---	<3,5	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/L As)	10	---	<3	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/L)	1,0	---	<0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	<0,005	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/L B)	1,0	---	<0,3	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/L BrO3)	10,0	---	<5	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	<1	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	44	---	---	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	10	---	<2	0	100%	1	1	100%
Cianetos (µg/L CN)	50	---	<15	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	0,011	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	---	<2	0	100%	1	1	100%
Cloritos (mg/L)	0,7	---	<0,01	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	---	<10	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	---	<50	0	100%	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	---	<15	0	100%	1	1	100%
1-2 Dicloroetano (µg/L)	3,0	---	<0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	---	120	---	---	1	1	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	<0,02	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	---	<1	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	0,2	0	100%	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	2,7	---	---	1	1	100%
Mercurio (µg/L Hg)	1,0	---	<0,2	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	---	<5	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos- HAP (µg/L):	0,10	---	<0,01	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	<0,01	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	<0,01	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	<0,01	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	---	---	<0,01	---	---	1	1	100%
Selénio (µg/L Se)	10	---	<2	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	<10	0	100%	1	1	100%
Cloratos (mg/L)	0,7	---	0,148	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	<0,5	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano (µg/L)	---	---	<0,5	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/L)	---	---	<0,5	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	17	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio (µg/L)	---	---	7,7	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/L)	---	---	0,65	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano (µg/L)	---	---	6,1	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/L)	---	---	2,9	---	---	1	1	100%
Sódio (mg/L Na)	200	---	<5	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/L SO4)	250	---	<10	0	100%	1	1	100%
Alfa total (Bq/l)	<0,05	---	<0,01	0	100%	1	1	100%
Beta total (Bq/l)	<0,10	---	0,054	0	100%	1	1	100%
Dose Indicativa (mSv/ano)	<0,10	---	<0,1	0	100%	1	1	100%
Radão (Bq/l)	500	---	10,9	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/L):	0,5	---	<0,050	0	100%	1	1	100%
Alacloro (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Bentazona (µg/L)	0,10	---	<0,025	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Dimetoato (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Diurão (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
MCPA (µg/L)	0,10	---	<0,025	0	100%	1	1	100%
Metolaclo (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Ometoato (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Simazina (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): não existiram incumprimentos						Data da publicação: 27/08/2019		



Resumo do Controlo Analítico da Qualidade da Água
Zona de abastecimento "Almancor" - União de Freguesias de Raiva, Pedrido e Paraíso
2º Trimestre de 2019

24

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, de 27 de agosto, na sua redação atual	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Controlo Rotina 1								
Escherichia coli (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	---	0,5	---	---	1	1	100%
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): não existiram Incumprimentos								
						Data da publicação: 27/08/2019		



Resumo do Controlo Analítico da Qualidade da Água
Zona de abastecimento "Moinho" - Freguesia de Real
2º Trimestre de 2019

A

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, de 27 de agosto, na sua redação atual	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Controlo Rotina 1								
Escherichia coli (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	---	0,7	---	---	2	2	100%
Controlo Rotina 2								
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	<1	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	<1	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	1,80E+02	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	---	<2	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	7,3	0	100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	<1	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	---	<50	0	100%	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	---	<15	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	<1	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	---	<0,5	0	100%	1	1	100%
Controlo de Inspeção								
Alumínio (µg/L Al)	200	---	<30	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	---	<0,02	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5,0	---	<3,5	0	100%	11	1	9%
Arsénio (µg/L As)	10	---	<3	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/L)	1,0	---	<0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	<0,005	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/L B)	1,0	---	<0,3	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/L BrO3)	10,0	---	<5	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	<1	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	<5	---	---	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	10	---	<5	0	100%	1	1	100%
Cianetos (µg/L CN)	50	---	<15	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	0,042	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	---	<2	0	100%	1	1	100%
Cloritos (mg/L)	0,7	---	<0,01	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	---	<10	0	100%	1	1	100%
1-2 Dicloroetano (µg/L)	3,0	---	<0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	---	<17	---	---	1	1	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	<0,02	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	---	<1	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	0,1	0	100%	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	1,9	---	---	1	1	100%
Mercurio (µg/L Hg)	1,0	---	<0,2	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	---	<5	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos- HAP (µg/L):	0,10	---	<0,01	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	<0,01	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	<0,01	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	<0,01	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	---	---	<0,01	---	---	1	1	100%
Selénio (µg/L Se)	10	---	<2	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	13	0	100%	1	1	100%
Cloratos (mg/L)	0,7	---	0,078	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	<0,5	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano (µg/L)	---	---	<0,5	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/L)	---	---	<0,5	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	0,66	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio (µg/L)	---	---	<0,4	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/L)	---	---	<0,5	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano (µg/L)	---	---	0,66	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/L)	---	---	<0,5	---	---	1	1	100%
Sódio (mg/L Na)	200	---	39	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/L SO4)	250	---	<10	0	100%	1	1	100%
Alfa total (Bq/l)	<0,05	---	0,029	0	100%	1	1	100%
Beta total (Bq/l)	<0,10	---	0,096	0	100%	1	1	100%
Dose Indicativa (mSv/ano)	<0,10	---	<0,1	0	100%	1	1	100%
Radão (Bq/l)	500	---	<10	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/L):	0,5	---	<0,050	0	100%	1	1	100%
Alacloro (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Bentazona (µg/L)	0,10	---	<0,025	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Dimetoato (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Diurão (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
MCPA (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Metolacloro (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Ometoato (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Simazina (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): não existiram incumprimentos								
						Data da publicação: 27/08/2019		



Resumo do Controlo Analítico da Qualidade da Água
Zona de abastecimento "Mó" - Freguesia de Real
2º Trimestre de 2019



Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, de 27 de agosto, na sua redação atual	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Controlo Rotina 1								
Escherichia coli (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	---	0,7	---	---	1	1	100%
Controlo Rotina 2								
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	<1	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	<1	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	2,70E+02	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	---	<2	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	7,5	0	100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	<1	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	---	69	0	100%	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	---	<15	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	---	<10	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	<1	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	---	<0,5	0	100%	1	1	100%
Controlo de Inspeção								
Alumínio (µg/L Al)	200	---	<30	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	---	<0,02	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5,0	---	<3,5	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/L As)	10	---	<3	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/L)	1,0	---	<0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	<0,005	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/L B)	1,0	---	<0,3	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/L BrO3)	10,0	---	<5	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	<1	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	15	---	---	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	10	---	<2	0	100%	1	1	100%
Cianetos (µg/L CN)	50	---	<15	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	0,017	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	---	<2	0	100%	1	1	100%
Cloritos (mg/L)	0,7	---	<0,01	0	100%	1	1	100%
1-2 Dicloroetano (µg/L)	3,0	---	<0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	---	1,10E+02	---	---	1	1	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	<0,02	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	---	<1	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	0,1	0	100%	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	18	---	---	1	1	100%
Mercurio (µg/L Hg)	1,0	---	<0,2	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	---	<5	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos- HAP (µg/L):	0,10	---	<0,01	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	<0,01	0	100%	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	<0,01	0	100%	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	<0,01	0	100%	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	---	---	<0,01	0	100%	1	1	100%
Selénio (µg/L Se)	10	---	<2	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	<10	0	100%	1	1	100%
Cloratos (mg/L)	0,7	---	<0,01	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	<0,5	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano (µg/L)	---	---	<0,5	0	100%	1	1	100%
Tricloroetano (µg/L)	---	---	<0,5	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	1,3	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio (µg/L)	---	---	0,7	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/L)	---	---	<0,5	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano (µg/L)	---	---	<0,5	---	---	1	1	100%
Dibromodiclorometano (µg/L)	---	---	0,63	---	---	1	1	100%
Sódio (mg/L Na)	200	---	11	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/L SO4)	250	---	76	0	100%	1	1	100%
Alfa total (Bq/l)	<0,05	---	<0,01	0	100%	1	1	100%
Beta total (Bq/l)	<0,10	---	0,029	0	100%	1	1	100%
Dose Indicativa (mSv/ano)	<0,10	---	<0,1	0	100%	1	1	100%
Radão (Bq/l)	500	---	<10	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/L):	0,5	---	<0,050	0	100%	1	1	100%
Alacloro (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Bentazona (µg/L)	0,10	---	<0,025	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Dimetoato (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Diurão (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
MCPA (µg/L)	0,10	---	<0,025	0	100%	1	1	100%
Metolaclo (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Ometoato (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Simazina (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): não existiram Incumprimentos								
						Data da publicação: 27/08/2019		



Resumo do Controlo Analítico da Qualidade da Água
Zona de abastecimento "Gilde" - Freguesia de Real
2º Trimestre de 2019

A

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, de 27 de agosto, na sua redação atual	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Controlo Rotina 1								
Escherichia coli (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	---	0,5	---	---	2	2	100%
Controlo Rotina 2								
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	3	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	<1	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	2,20E+02	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	---	<2	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	7,6	0	100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	<1	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	---	<50	0	100%	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	---	<15	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	<1	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	---	<0,5	0	100%	1	1	100%
Controlo de Inspeção								
Alumínio (µg/L Al)	200	---	<30	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	---	<0,02	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5,0	---	<3,5	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/L As)	10	---	<3	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/L)	1,0	---	<0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	<0,005	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/L B)	1,0	---	<0,3	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/L BrO3)	10,0	---	<5	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	<1	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	6	---	---	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	10	---	<2	0	100%	1	1	100%
Cianetos (µg/L CN)	50	---	<15	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	0,012	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	---	<2	0	100%	1	1	100%
Cloritos (mg/L)	0,7	---	<0,01	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	---	<10	0	100%	1	1	100%
1-2 Dicloroetano (µg/L)	3,0	---	<0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	---	37	---	---	1	1	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	<0,02	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	---	<1	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	0,1	0	100%	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	5,3	---	---	1	1	100%
Mercurio (µg/L Hg)	1,0	---	<0,2	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	---	<5	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos- HAP (µg/L):	0,10	---	<0,01	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	<0,01	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	<0,01	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	<0,01	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	---	---	<0,01	---	---	1	1	100%
Selénio (µg/L Se)	10	---	<2	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	11	0	100%	1	1	100%
Cloratos (mg/L)	0,7	---	0,21	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	<0,5	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano (µg/L)	---	---	<0,5	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/L)	---	---	<0,5	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	8	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio (µg/L)	---	---	1	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/L)	---	---	3,2	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano (µg/L)	---	---	0,84	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/L)	---	---	3	---	---	1	1	100%
Sódio (mg/L Na)	200	---	36	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/L SO4)	250	---	15	0	100%	1	1	100%
Alfa total (Bq/l)	<0,05	---	0,015	0	100%	1	1	100%
Beta total (Bq/l)	<0,10	---	0,052	0	100%	1	1	100%
Dose Indicativa (mSv/ano)	<0,10	---	<0,1	0	100%	1	1	100%
Radão (Bq/l)	500	---	24,7	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/L):	0,5	---	<0,025	0	100%	1	1	100%
Alacloro (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Bentazona (µg/L)	0,10	---	<0,025	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Dimetoato (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Diurão (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
MCPA (µg/L)	0,10	---	<0,025	0	100%	1	1	100%
Metolaclo (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Ometoato (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Simazina (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): não existiram incumprimentos								
						Data da publicação: 27/08/2019		



Resumo do Controlo Analítico da Qualidade da Água
Zona de abastecimento "Sistema do Seixo" - Freguesia de Real

1

2º Trimestre de 2019

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, de 27 de agosto, na sua redação atual	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Controlo Rotina 1								
Escherichia coli (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	---	0,6	---	---	2	2	100%
Controlo Rotina 2								
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	<1	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	<1	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	1,60E+02	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	---	<2	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	7,8	0	100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	<1	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	---	60	0	100%	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	---	18	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	<1	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	---	<0,5	0	100%	1	1	100%
Controlo de Inspeção								
Alumínio (µg/L Al)	200	---	<30	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	---	<0,02	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5,0	---	<3,5	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/L As)	10	---	<3	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/L)	1,0	---	<0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	<0,005	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/L B)	1,0	---	<0,3	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/L BrO3)	10,0	---	<5	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	<1	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	<5	---	---	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	10	---	<2	0	100%	1	1	100%
Cianetos (µg/L CN)	50	---	<15	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	0,015	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	---	<2	0	100%	1	1	100%
Cloritos (mg/L)	0,7	---	<0,01	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	---	<10	0	100%	1	1	100%
1-2 Dicloroetano (µg/L)	3,0	---	<0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	---	<17	---	---	1	1	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	<0,02	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	---	<1	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	0,1	0	100%	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	2,4	---	---	1	1	100%
Mercurio(µg/L Hg)	1,0	---	<0,2	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	---	<5	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos- HAP (µg/L):	0,10	---	<0,01	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	<0,01	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	<0,01	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	<0,01	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	<0,01	---	---	1	1	100%
Selénio (µg/L Se)	10	---	<2	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	10	0	100%	1	1	100%
Cloratos (mg/L)	0,7	---	0,281	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	<0,5	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano (µg/L)	---	---	<0,5	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/L)	---	---	<0,5	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	4,7	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio(µg/L)	---	---	1,5	---	---	1	1	100%
Bromofórmio(µg/L)	---	---	1,7	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano(µg/L)	---	---	<0,5	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano(µg/L)	---	---	1,5	---	---	1	1	100%
Sódio (mg/L Na)	200	---	33	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/L SO4)	250	---	33	0	100%	1	1	100%
Alfa total (Bq/l)	<0,05	---	<0,01	0	100%	1	1	100%
Beta total (Bq/l)	<0,10	---	0,024	0	100%	1	1	100%
Dose indicativa (mSv/ano)	<0,10	---	<0,1	0	100%	1	1	100%
Radão (Bq/l)	500	---	<10	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/L):	0,5	---	<0,025	0	100%	1	1	100%
Alacloro (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Bentazona (µg/L)	0,10	---	<0,025	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Dimetoato (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Diurão (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
MCPA (µg/L)	0,10	---	<0,025	0	100%	1	1	100%
Metolaclo (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Ometoato (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Simazina (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): não existiram incumprimentos

Data da publicação: 27/08/2019



Resumo do Controlo Analítico da Qualidade da Água
Zona de abastecimento “Vilar de Eirigo” - União de Freguesias de Sobrado e Bairros
2º Trimestre de 2019

9

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, de 27 de agosto, na sua redação atual	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Controlo Rotina 1								
Escherichia coli (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	---	0,7	---	---	1	1	100%
Controlo Rotina 2								
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	1	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	<1	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	220	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	---	<2	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	7,1	0	100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	<1	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	---	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	<1	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	---	<0,5	0	100%	1	1	100%
Controlo de Inspeção								
Alumínio (µg/L Al)	200	---	<30	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	---	<0,02	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5,0	---	<3,5	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/L As)	10	---	<3	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/L)	1,0	---	<0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	<0,005	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/L B)	1,0	---	<0,3	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/L BrO3)	10,0	---	<5	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	<1	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	40	---	---	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	10	---	<2	0	100%	1	1	100%
Cianetos (µg/L CN)	50	---	<15	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	0,002	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	---	<2	0	100%	1	1	100%
Cloritos (mg/L)	0,7	---	<0,01	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	---	<10	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	---	<50	0	100%	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	---	<15	0	100%	1	1	100%
1-2 Dicloroetano (µg/L)	3,0	---	<0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	---	110	---	---	1	1	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	<0,02	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	0,2	0	100%	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	2	---	---	1	1	100%
Mercurio(µg/L Hg)	1,0	---	<0,2	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	---	<5	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos- HAP (µg/L):	0,10	---	<0,01	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	<0,01	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	<0,01	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	<0,01	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	<0,01	---	---	1	1	100%
Selénio (µg/L Se)	10	---	<2	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	<10	0	100%	1	1	100%
Cloratos (mg/L)	0,7	---	0,3	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	<0,5	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano (µg/L)	---	---	<0,5	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/L)	---	---	<0,5	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	17	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio(µg/L)	---	---	10	---	---	1	1	100%
Bromofórmio(µg/L)	---	---	<0,5	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano(µg/L)	---	---	4,8	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano(µg/L)	---	---	2,2	---	---	1	1	100%
Sódio (mg/L Na)	200	---	5	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/L SO4)	250	---	15	0	100%	1	1	100%
Alfa total (Bq/l)	<0,05	---	<0,022	0	100%	1	1	100%
Beta total (Bq/l)	<0,10	---	0,066	0	100%	1	1	100%
Dose Indicativa (mSv/ano)	<0,10	---	<0,1	0	100%	1	1	100%
Radão (Bq/l)	500	---	15,9	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/L):	0,5	---	<0,050	0	100%	1	1	100%
Alacloro (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Bentazona (µg/L)	0,10	---	<0,025	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Dimetoato (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Difurão (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
MCPA (µg/L)	0,10	---	<0,025	0	100%	1	1	100%
Metolaclo (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Ometoato (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Simazina (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	---	<0,05	0	100%	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): não existiram incumprimentos

Data da publicação: 27/08/2019